

シリコン整流器仕様書

No. 7-1640

型式	YS-3200-100		関連	M-Z76616-1	承認		審査		担当	
			図番	S-Z76616-2						
項 目		単 位	規 格		備 考					
方 式	制 御 方 式		スライダー方式		A O 定格					
	整 流 方 式		三相全波							
	冷 却 方 式		乾式風冷							
	定 格		連 続							
交 流 入 力	相 数	φ	3							
	周 波 数	H z	5 0 / 6 0							
	入 力 電 圧	V	2 0 0							
	電圧変動範囲	V	-----							
	力 率	% 以上	9 0							
出 力	出 力 電 圧	V	2 0 0		偏差 2 0 0 V ± 5 % 定格出力時 (10 ~ 100 % 負荷)					
	電圧調整範囲	V	約 0 ~ 2 0 0							
	出 力 電 流	A	1 0 0							
	電流調整範囲	A	-----							
	電圧変動率	% 以下	8							
	効 率	% 以上								
	脈 動 率	% 以下	5							
温 度 上 昇	変圧器銅線	K 以下	7 5		周囲温度 0 °C ~ 4 0 °C					
	変圧器鉄心	K 以下	7 5							
	整 流 体	K 以下	6 5							
	抵 抗 器	K 以下	-----							
そ の 他	絶 縁 抵 抗	M Ω 以上	入力側 - 大地 5 出力側 - 大地 5		JEM1021-3 (5 0 0 V メ ガ ー に て)					
	絶 縁 耐 力	V 1 分間	入力側 - 大地 1500 出力側 - 大地 2000		JEM1021-4 (正 弦 波 形 商 用 周 波 数) JEM1335-3					